



ZAMAWIAJĄCY:

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „RADPEC” Spółka Akcyjna
26-600 Radom, ul. Żelazna 7

Dokumentacja przetargowa

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

**„Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory U-21 do komory U-23
przy ul. Jana Pawła II w Radomiu”**

Zawartość dokumentacji przetargowej:

- 1.** Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 - 1.1** SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 - 1.2** Załącznik Nr 1 „Formularz ofertowy” Wykonawcy /wzór/.
 - 1.3** Załącznik Nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie na roboty budowlane” /wzór/.
 - 1.4** Załącznik Nr 3 „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o udzielenie zamówienie na roboty budowlane (art. 24 ust. 1 PZP)” /wzór/.
 - 1.5** Załącznik Nr 3.1 „Informacja dotycząca przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów” /wzór/
 - 1.6** Załącznik Nr 4 „Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych” /wzór/.
 - 1.7** Załącznik Nr 5 „Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” /wzór/.
 - 1.8** Załącznik Nr 6 „Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” /wzór/.
 - 1.9** Załącznik Nr 7 „Umowa” /wzór/.
 - 1.10** Wytyczne RADPEC S.A. - sieci
 - a/ Załącznik Nr 8 „Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w RADPEC S.A.”,
 - b/ Załącznik Nr 1 do Zał. Nr 8 SIWZ „Protokół końcowego odbioru sieci ciepłowniczej”,
 - c/ Załącznik Nr 2 do Zał. Nr 8 SIWZ „Protokół z badania spawów na sieci ciepłowniczej”,
 - d/ Załącznik Nr 3 do Zał. Nr 8 SIWZ „Protokół odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci ciepłowniczej”,
 - e/ Załącznik Nr 4 do Zał. Nr 8 SIWZ „Protokół z badania szczelności muf termokurczliwych na sieci ciepłowniczej”,
 - f/ Załącznik Nr 5 do Zał. Nr 8 SIWZ „Protokół przekazania materiałów z demontażu sieci ciepłowniczej”,
 - g/ Załącznik Nr 6 do Zał. Nr 8 SIWZ „Protokół odbioru terenu po zrealizowaniu sieci ciepłowniczej”,
 - h/ Załącznik Nr 7 do Zał. Nr 8 SIWZ „Protokół wprowadzenia na budowę”,
 - i/ Załącznik Nr 8 do Zał. Nr 8 SIWZ „Protokół zaawansowania robót”,
 - j/ Załącznik Nr 9 do Zał. Nr 8 SIWZ „Protokół utylizacji odpadów lub przekazania do utylizacji jednostce uprawnionej do takiej działalności”,
 - k/ Załącznik Nr 10 do Zał. Nr 8 SIWZ „Protokół udostępnienia terenu na czas realizacji sieci ciepłowniczej”,

- I/ **Załącznik Nr 11 do Zał. Nr 8 SIWZ** „Protokół odbioru podsypki/zasypki sieci ciepłowniczej”
II/ **Załącznik Nr 12 do Zał. Nr 8 SIWZ** „Protokół z ruchu próbnego sieci ciepłowniczej”.

2. Dokumentacja Projektowa - sieci.

2.1 Projekt budowlany - wykonawczy przebudowy sieci ciepłowniczej od komory U-21 do komory U-23 przy ul. Jana Pawła II w Radomiu

- a/ Opis techniczny
- b/ - rys. nr 1 - Orientacja
- c/ - rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu
- d/ - rys. nr 3 - Mapa ewidencyjna
- e/ - rys. nr 4 - Profil podłużny sieci DN300/500
- f/ - rys. nr 5 - Profil podłużny odgałęzienia DN125/250
- g/ - rys. nr 6 - Profil podłużny odgałęzienia DN200/400
- h/ - rys. nr 7 - Profil podłużny odwodnienia
- i/ - rys. nr 8 - Schemat montażowy sieci ciepłej
- j/ - rys. nr 9 - Schemat instalacji alarmowej impulsowej - zasilanie
- k/ - rys. nr 10 - Schemat instalacji alarmowej impulsowej - powrót
- l/ - rys. nr 11 - Ułożenie płyt odciażających pod ul. Sandomierską
- II/ - rys. nr 12 - Przekrój i podstawowe wymiary wykopu
- m/ - rys. nr 13 - Strefy kompensacji dla rur preizolowanych
- n/ - rys. nr 14 - Studzienka zaworowa Dn 1,8m dla DN300/500
- o/ - rys. nr 15 - Studzienka zaworowa Dn 1,8m dla DN200/400
- p/ - rys. nr 16 - Studnia S3 z zaworem odcinającym i odwodnieniem jednostronnym
- r/ - rys. nr 17 - Studzienka zaworowa Dn 1,2m
- s/ Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - SSTWiORB
- t/ Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - BIOZ
- s/ Warunki, uzgodnienia
 - Protokół narady koordynacyjnej
 - Decyzja MZDiK

2.2 Odwodnienie - Projekt budowlany - wykonawczy przebudowy sieci ciepłowniczej od komory U-21 do komory U-23 przy ul. Jana Pawła II w Radomiu - Odwodnienie sieci ciepłowniczej

- a/ Opis odwodnienia
- b/ - rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu - odwodnienie
- c/ - rys. nr 2 - Profil podłużny odwodnienia
- d/ - rys. nr 3 - Studnia schładzająca
- e/ Warunki, uzgodnienia
 - Protokół narady koordynacyjnej
 - Decyzja MZDiK
 - Warunki i uzgodnienia wodociągów

2.3 Słup oświetleniowy - Projekt budowlany - wykonawczy przebudowy sieci ciepłowniczej od komory U-21 do komory U-23 przy ul. Jana Pawła II w Radomiu - Przeniesienie słupa oświetleniowego

- a/ Opis przestawienia słupa
- b/ - rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu - słup oświetleniowy
- c/ Warunki, uzgodnienia
 - ZUD - załącznik graficzny
 - MZDiK - załącznik graficzny

ZAMAWIAJĄCY
Zarząd „RADPEC” S.A.