

Radom, dn.22.01.2019r.

## OŚWIADCZENIE

Wyrażamy zgodę na budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku pływalni NEPTUN przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu realizowanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „RADPEC” Spółka Akcyjna i przechodzącego przez działkę nr 73/35170/2, arkusz 122, obręb 0122, będącej w Naszą własnością.

Koszty budowy przyłącza ciepłowniczego i jego utrzymanie po wybudowaniu w całości pokryje Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „RADPEC” Spółka Akcyjna, a teren po zakończeniu budowy zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Wyrażamy również zgodę na prawo do dysponowania terenem na czas prowadzenia robót budowlanych przez RADPEC SA Radom.

W załączeniu mapa z przebiegiem trasy.

PROKURENT  
*Malgorzata Skrzyszewska*

22.01.2019r.


.....  
/czytelny podpis/

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Radomiu Sp. z o.o.  
26-600 Radom, ul. Narutowicza 9  
NIP: 948-26-00-038 Regon: 146989199  
tel. 48 385 10 01, 48 385 10 02  
① fax: 48 385 10 03

KIEROWNIK  
Pływalni „Neptun”  
*Lukasz Didyk*

# PRZYŁĄCZE CIĘPŁOWNICZE DO BUDYNKU PŁYWALNI NEPTUN PRZY UL. WYŚCIGOWEJ 49 W RADOMIU

Dz. nr 73/2, 73/34, 73/35, 73/36, ark. 122, obr.0122



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Radomiu Sp. z o.o.  
26-600 Radom, ul. Narutowicza 9  
NIP: 948-26-00 038 Regon: 146880 199  
tel. 48 385 10 01, 48 385 10 02  
fax 48 385 10 03

PROKURANT  
Małgorzata Skrzyszewska

22.01.2019

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Radomiu NPTUN  
Aquapark NPTUN  
26-600 Radom, ul. Wyścigowa 49  
NIP: 948-26-00 038 Regon: 146880 199  
tel. 48 385 10 01, 48 385 10 02  
fax 48 385 10 03

22.01.2019

KIEROWNIK  
Pływali "Neptun"

Łukasz Dudyk

mgr inż. Stanisław Truszczyński  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci  
i instalacji sanitarnych  
Nr ewid. 109/83 i 84/91

22.01.2019



Radom, dn. 22.01.2019r.

## UZGODNIENIE

### dotyczące Pływalni NEPTUN przy ul. Wyścigowe 49 w Radomiu

Uzgodniono, że w okresie letnim będą pracowały dla potrzeb klimatyzacji Pływalni dwie centrale basenowe klimatyzacyjno wentylacyjne o zapotrzebowaniu ciepła po 100 kW każda, razem  $Q=200$  kW.

Kierownik Pływalni NEPTUN:

KIEROWNIK  
Pływalni „Neptun”

  
Łukasz Didyk

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Radomiu Sp. z o.o. ②  
Aquapark „NEPTUN”  
26-600 Radom, ul. Wyścigowa 49  
NIP: 948-26-00-038 Regon: 146990199  
tel.: 48 377 90 30; 31 fax: 48 377 90 32

Projektant:

mgr inż. Stanisław Truszczyński  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci  
i instalacji sanitarnych  
Nr ewid. 109/83 i 84/91

  
22.01.2019r