



UWAGA:
W trakcie budowy dokonać
połączenia i rozdzielu istn.
peli pomiarowej.
uzgodnić z działem PS

OZNACZENIA:

 **PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA**
 **KABEL POŁĄCZENIOWY**

POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCĄ
SIECIĄ DN80/160

K0

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "RADPEC" S.A. 26-600 Radom ul. Żelazna 7			
Obiekt: Przyłącze ciepłownicze wysokich parametrów do budynku przy ul. Sedlaka 8 dz. nr 35 w Radomiu.			Data 06.2020 r.
Tytuł: Schemat instalacji sygnalizacji uszkodzeń.			
Projektował:	mgr inż. Zofia Borczyk nr upr. GP-III-7342/94		Skala:
Opracował	mgr inż. Dorota Kopycka		Nr rys: 4