


W TRAKCIE BUDOWY DOKONAĆ POŁĄCZENIA I ROZDZIAŁU  
ISTNIEJĄCYCH PĘTLI POMIAROWYCH I NOWEJ PĘTLI DLA PRZYŁĄCZA  
UZGODNIĆ Z DZIAŁEM PS W TRAKCIE WŁĄCZENIA

 KABEL POŁĄCZENIOWY KE-001

<p>Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej  "Radpec" Spółka Akcyjna  26-612 Radom ul. Żelazna 7, tel. (0-48) 38 46 941-5</p>			
<p>Obiekt:  Zmiana systemu zasilania z niskich na wysokie parametry dla budynków przy ul. Chrobrego 11, 13, 13A i ul. Kusocińskiego 5A, 7, 9, 9A w Radomiu</p>			
<p>Tytuł:  Schemat instalacji alarmowej</p>			<p>Data:  05.2020 r.</p>
<p>Projektował:</p>	<p>mgr inż. Zofia Borchyck  nr upr. GP-III-7342/210/94</p>		
<p>Opracował:</p>	<p>mgr inż. Dorota Kopycka</p>	<p>Nr rys: 7</p>	