

Radom 24.01.2020 r.

MKP. 6130.6.2020.EG

Pan Andrzej Tabor
Pracownia Projektowa „Instalator”
Ul. Zientarskiego 6/13
26-600 Radom

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2020 roku, w sprawie budowy przyłącza sieci ciepłej do budynku mieszkalnego przy ul. Prusa 11 w Radomiu informuję, że przedstawioną inwestycję opiniuję z następującymi uwagami:

- wykop nie może znajdować się bliżej niż 2 m od pnia,
- prace budowlane prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących drzew należy wykonać w miarę możliwości – ręcznie lub przy zastosowaniu przewiertów i przecisków, z zachowaniem szczególnej ostrożności,
- prace przy użyciu ciężkiego sprzętu zaplanować w sposób nie powodujący zmiążdżenia, zerwania korzeni, zbytniego zagęszczenia podłoża w rzucie koron,
- wyznaczyć drogi techniczne poza systemami korzeniowymi, w przypadku konieczności realizacji robót ciężkim sprzętem w obrębie systemów korzeniowych – dla maszyn wykonać konstrukcje zabezpieczające system korzeniowy (platforma, gruba warstwa kruszywa, kory etc.),
- wykopy z odkrytymi korzeniami zabezpieczyć przed wysychaniem (w razie konieczności zapewnić podlewanie, ocieniować), oczyścić z gruzu i innych nieczystości przed zasypaniem,
- zabezpieczyć pnie drzew przed otarciami (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami),
- w przypadku wystąpienia ryzyka wyłamania konarów drzew lub innego ich uszkodzenia – korony podwiązać,
- w przypadku konieczności usunięcia jakiegokolwiek części koron bądź systemów

korzeniowych - zakres planowanej redukcji uzgodnić z Konserwatorem Zabytków oraz Biurem Miejskiego Konserwatora Przyrody,

- prace budowlane prowadzone w ramach przedmiotowej inwestycji nie mogą pogorszyć stanu technicznego i estetycznego terenu,

- materiały budowlane nie mogą być składowane na trawnikach oraz w sąsiedztwie roślin,

- powierzchnia gruntu po zakończeniu prac powinna zostać dokładnie oczyszczona z resztek budowlanych, wyrównana, zagrabiona, trawniki odtworzone w optymalnym okresie agrotechnicznym,

- teren po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować, nawierzchnie odtworzyć lub naprawić (jeżeli w trakcie prowadzenia prac dojdzie do ich uszkodzenia).

Nadmieniam, że działka objęta przedmiotową opinią znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

z powrotem

KIEROWNIK BIURA
Miejskiego Konserwatora Przyrody

Ewa Głowacka
mgr inż. Ewa Głowacka