



Gd.IV.6630.858.2019

ODPIS**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA****PROTOKÓŁ**Narady Koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
z dnia **23 grudnia 2019 r.**Sposób przeprowadzenia narady ☒ - **zebranie zainteresowanych podmiotów**
☒ - **za pomocą środków komunikacji elektronicznej**Przedmiot narady: **trasa przyłącza ciepłowniczego**Lokalizacja obiektu: **Radom, ul. Prusa 11 dz. nr 84/6, 85/7, 85/6 ark. 86 obr. 0091**Wnioskodawca: **PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALATOR ANDRZEJ TABOR 26-600 RADOM, ul. ZIENTARSKIEGO 6/13**
RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "RADPEC" S. A. 26-612 RADOM, ul. Żelazna 7Autor opracowania: **Andrzej Tabor**Przewodniczący: **Celej Anna - Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej zawiadomieni i zapoznani drogą e-mail z przedłożonym projektem sieci uzgadniają w/w dokumentację projektową w zakresie lokalizacji w następujący sposób:

Lp.	OZNACZENIE PODMIOTU	Uczestnicy narady (imię i nazwisko)	Podpis	Uwagi dodatkowe Numer
I. ZARZĄDZAJĄCE SIECIĄ				
1	Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu - woda, kanalizacja sanitarna	Tabor Andrzej	[Podpis]	
2	Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu - kanalizacja deszczowa	Roman [Podpis]	[Podpis]	
3	RADPEC S.A. w Radomiu	Andrzej Tabor	[Podpis]	
4	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Radom	H. Borkiewicz	[Podpis]	
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Radomiu - S/C	K. Siebrzyński	[Podpis]	1
6	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Radomiu - WYS. CIŚ.	[Podpis]	[Podpis]	
7	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	K. Gajkowski	[Podpis]	2
8	Orange Polska S.A. w Radomiu	[Podpis]	[Podpis]	
9	HYPERION S.A.	[Podpis]	[Podpis]	
10	NETIA S.A. Dział Sieci Zewnętrznych w Warszawie	[Podpis]	[Podpis]	
II. INNE				
1	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego - Delegatura w Radomiu			
2	Urząd Miejski w Radomiu Wydział Architektury			
3	Miejska Pracownia Urbanistyczna			
4	Wnioskodawca lub osoba upoważniona			
5	Biuro Miejskiego Konserwatora Przyrody	Krzysztof Holasinski	[Podpis]	3

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej nr :

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU - WYDZIAŁ GEODEZJI - PRACOWNIA MAPY NUMERYCZNEJ

ul. Kilińskiego 30 (pok. 43), 26-600 Radom, tel. 48 36 20 712 fax: 48 36 20 621,

e-mail: geodezja.zudp@umradom.plwww.radom.pl

ODPIS

nie uczestniczyli w posiedzeniu.

Uwagi i zalecenia

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
2. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1332).
3. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym znaków geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. Nr 193, poz. 2101), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.)
4. Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego obiektu.
5. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Inwestor na etapie projektu budowlanego obowiązany jest zastosować się do zaleceń zawartych w uwagach dodatkowych uczestników Narady Koordynacyjnej zapisanych w niniejszym protokole.

Uwagi dodatkowe uczestników Narady Koordynacyjnej :

1. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych sieci do istniejącej sieci gazowej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.poz.640). Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Radomiu. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Gazownię w Radomiu z min. tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Inne przepisy należy uwzględnić w RZDik w Radomiu.

3. Może być kolizja z istniejącą szatą roślinną. Uzgodnić z WKZ, MKP. Wykazać prace na terenie zieleni.

PREZYDENT
MIASTA RADOMIA

Radom, dn. 2020 -01- 24

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Anna Celej

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania z właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno-budowlanego decyzji pozwolenia na budowę.

Narada odbyła się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Anna Celej

KIEROWNIK

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Geodezyjnej i Kartograficznej

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU - WYDZIAŁ GEODEZJI - PRACOWNIA MAPY NUMERYCZNEJ

ul. Kilińskiego 30 (pok. 43), 26-600 Radom, tel. 48 36 20 712 fax: 48 36 20 621,

e-mail: geodezja.zudp@umradom.pl

www.radom.pl