



ZAMAWIAJĄCY:

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „RADPEC” Spółka Akcyjna
26-600 Radom, ul. Żelazna 7

Dokumentacja przetargowa

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych o wartości szacunkowej poniżej 5 350 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

„Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów ciepłych w budynkach przy ul. Grzecznarowskiego 15, Kolejowa 14 i włączenie przyłącza do Grzecznarowskiego 13 oraz budowa dwóch węzłów ciepłych w budynkach przy ul. Grzecznarowskiego 15 i Kolejowa 14 w Radomiu”.

Zawartość dokumentacji przetargowej:

- 1.** Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 - 1.1** SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 - 1.2** Załącznik Nr 1 „Formularz ofertowy” Wykonawcy /wzór/.
 - 1.3** Załącznik Nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie na roboty budowlane” /wzór/.
 - 1.4** Załącznik Nr 3 „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o udzielenie zamówienie na roboty budowlane (art. 24 ust. 1 PZP)” /wzór/.
 - 1.5** Załącznik Nr 3.1 „Informacja dotycząca przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów” /wzór/
 - 1.6** Załącznik Nr 4 „Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych” /wzór/.
 - 1.7** Załącznik Nr 5 „Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” /wzór/.
 - 1.8** Załącznik Nr 6 „Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” /wzór/.
 - 1.9** Załącznik Nr 7 „Umowa” /wzór/.
 - 1.10** Wytoczne RADPEC S.A. - sieci
 - a/ Załącznik Nr 8 „Wytoczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w RADPEC S.A.”,
 - b/ Załącznik Nr 1 do Zał. Nr 8 SIWZ „Protokół końcowego odbioru sieci ciepłowniczej”,
 - c/ Załącznik Nr 2 do Zał. Nr 8 SIWZ „Protokół z badania spawów na sieci ciepłowniczej”,
 - d/ Załącznik Nr 3 do Zał. Nr 8 SIWZ „Protokół odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci ciepłowniczej”,
 - e/ Załącznik Nr 4 do Zał. Nr 8 SIWZ „Protokół z badania szczelności muf termokurczliwych na sieci ciepłowniczej”,

- | | |
|--------------------------------------|---|
| f/ Załącznik Nr 5 do Zał. Nr 8 SIWZ | „Protokół przekazania materiałów z demontażu sieci ciepłowniczej”, |
| g/ Załącznik Nr 6 do Zał. Nr 8 SIWZ | „Protokół odbioru terenu po zrealizowaniu sieci ciepłowniczej”, |
| h/ Załącznik Nr 7 do Zał. Nr 8 SIWZ | „Protokół wprowadzenia na budowę”, |
| i/ Załącznik Nr 8 do Zał. Nr 8 SIWZ | „Protokół zaawansowania robót”, |
| j/ Załącznik Nr 9 do Zał. Nr 8 SIWZ | „Protokół utylizacji odpadów lub przekazania do utylizacji jednostce uprawnionej do takiej działalności”, |
| k/ Załącznik Nr 10 do Zał. Nr 8 SIWZ | „Protokół udostępnienia terenu na czas realizacji sieci ciepłowniczej”, |
| l/ Załącznik Nr 11 do Zał. Nr 8 SIWZ | „Protokół odbioru podsypki/zasypki sieci ciepłowniczej” |
| ł/ Załącznik Nr 12 do Zał. Nr 8 SIWZ | „Protokół z ruchu próbnego sieci ciepłowniczej”. |
- 1.11** Wytyczne RADPEC S.A. - węzły
- | | |
|---------------------------------------|--|
| a/ Załącznik Nr 9 | „Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru węzłów ciepłych w RADPEC SA.”, |
| b/ Załącznik Nr 1 do Zał. Nr 9 SIWZ | „Protokół końcowego odbioru węzła ciepłego”, |
| c/ Załącznik Nr 2 do Zał. Nr 9 SIWZ | „Protokół częściowego odbioru węzła ciepłego”, |
| d/ Załącznik Nr 3.1 do Zał. Nr 9 SIWZ | „Formularz pomiarów regulacji i rozruchu węzła ciepłego c.o. i c.w.
Tabela nr 1: Część instalacyjna - centralne ogrzewanie”, |
| e/ Załącznik Nr 3.2 do Zał. Nr 9 SIWZ | „Formularz pomiarów regulacji i rozruchu węzła ciepłego c.o. i c.w.
Tabela nr 2: Część instalacyjna - ciepła woda”, |
| f/ Załącznik Nr 3.3 do Zał. Nr 9 SIWZ | „Formularz pomiarów regulacji i rozruchu węzła ciepłego c.o. i c.w.
Tabela nr 3: Wysokie parametry”, |
| g/ Załącznik Nr 3.4 do Zał. Nr 9 SIWZ | „Formularz pomiarów regulacji i rozruchu węzła ciepłego c.o. i c.w.
Tabela nr 4: Ruch próbny - 72 godzinny”, |
| h/ Załącznik Nr 4 do Zał. Nr 9 SIWZ | „Protokół z przeprowadzenia płukania i próby ciśnieniowej węzła ciepłego”, |
| i/ Załącznik Nr 5 do Zał. Nr 9 SIWZ | „Protokół przekazania materiałów z demontażu węzła ciepłego”, |
| j/ Załącznik Nr 6 do Zał. Nr 9 SIWZ | „Protokół wprowadzenia na budowę”, |
| k/ Załącznik Nr 7 do Zał. Nr 9 SIWZ | „Protokół odbioru pomieszczenia technicznego przeznaczonego na budowę wymiennikowego węzła ciepłego.”, |
| l/ Załącznik Nr 8 do Zał. Nr 9 SIWZ | „Protokół przeglądu stanu technicznego węzła ciepłego” (będącego na stanie majątkowym Odbiorcy ciepła), |
| ł/ Załącznik Nr 9 do Zał. Nr 9 SIWZ | „Protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych”, |
| m/ Załącznik Nr 10 do Zał. Nr 9 SIWZ | „Protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych z samoczynnym wyłączeniem zasilania”, |
| n/ Załącznik Nr 11 do Zał. Nr 9 SIWZ | „Protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi” |
- 2.** Dokumentacja Projektowa - sieci.
- 2.1** Projekt budowlany, wykonawczy budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Kolejowej 14 w Radomiu

- a/ Opis techniczny.
- b/ - rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu
- c/ - rys. nr 2 - Schemat montażowy
- d/ - rys. nr 3 - Profil przyłącza
- e/ - rys. nr 4 - Schemat instalacji alarmowej
- f/ - rys. nr 5 - Zawory odcinające preizolowane
- g/ - rys. nr 6 - Wymiary wykopu dla rur preizolowanych
- h/ - rys. nr 7 - Strefy kompensacyjne dla rur preizolowanych
- i/ - rys. nr 8 - Zabezpieczenie kabli energetycznych
- j/ - rys. nr 9 - Przejście rur przez przegrodę budowlaną
- k/ - rys. nr 10 - Płozy dystansowe w rurach osłonowych
- l/ - rys. nr 11 - Zawory odcinające z odpowietrzeniem
- ł/ - rys. nr 12 - Odcięcie przyłącza WP
- m/ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SSTWiORB SST-01, SSTWiORB SST-02, STWiORB ST-W0
- n/ Uzgodnienia
 - Protokół narady koordynacyjnej
 - Mapa własnościowa
 - Orientacja
 - Decyzja MZDiK
 - Uzgodnienie MZDiK drzewa
 - Oświadczenie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

2.2 Projekt budowlany, wykonawczy budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku Szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grzeczmarowskiego 15 oraz włączenie przyłącza do Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzeczmarowskiego 13 w Radomiu

- a/ Opis techniczny.
- b/ - rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu
- c/ - rys. nr 2 - Schemat montażowy
- d/ - rys. nr 3 - Profil przyłącza od trójnika T2
- e/ - rys. nr 4 - Profil przyłącza od trójnika T3
- f/ - rys. nr 5 - Schemat instalacji alarmowej
- g/ - rys. nr 6 - Zawory odcinające preizolowane
- h/ - rys. nr 7 - Wymiary wykopu dla rur preizolowanych
- i/ - rys. nr 8 - Strefy kompensacyjne dla rur preizolowanych
- j/ - rys. nr 9 - Zabezpieczenie kabli energetycznych
- k/ - rys. nr 10 - Przejście rur przez przegrodę budowlaną
- l/ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SSTWiORB SST-01, SSTWiORB SST-02, STWiORB ST-W0
- ł/ Uzgodnienia
 - Protokół narady koordynacyjnej
 - Mapa własnościowa
 - Orientacja
 - Oświadczenie Zespół Szkół Plastycznych
 - Oświadczenie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

3. Dokumentacja Projektowa - węzłów.

3.1 Projekt budowlany, wykonawczy budowy węzła c.o. i c.w. w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Kolejowej 14 w Radomiu

- a/ PBW - węzeł Internat Kolejowa 14 - technologia
- b/ PBW - węzeł Internat Kolejowa 14 - elektryka
- c/ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - STWiORB

3.2 Projekt budowlany, wykonawczy budowy węzła c.o. w budynku Szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grzeczmarowskiego 15 w Radomiu

- a/ PBW - węzeł Szkoła Grzeczmarowskiego 15 - technologia
- b/ PBW - węzeł Szkoła Grzeczmarowskiego 15 - elektryka
- c/ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - STWiORB

3.3 Dokumentacja - automatyzacja węzła - telemetria.

ZAMAWIAJĄCY
Zarząd „RADPEC” S.A.