

PREZYDENT
MIASTA RADOMIA

Gd.IV.6630.132.2019

ODPIS

PROTOKÓŁ

Narady Koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
z dnia 14 marca 2019 r.

Sposób przeprowadzenia narady ☒ - zebranie zainteresowanych podmiotów
☒ - za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przedmiot narady: trasa sieci ciepłowniczej z przyłączami

Lokalizacja obiektu: Radom, ul. Wyścigowa dz. nr 72/5, 72/6, 489 ark. 122 obr. 0122

Wnioskodawca: RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "RADPEC" S. A.

26-612 RADOM, ul. Żelazna 7

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ "ZUTEC" Sp. z o.o. 26-600 RADOM, ul. Żelazna 9

Autor opracowania: Lucyna Gradzik

Przewodniczący: Celej Anna - Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej zawiadomieni i zapoznani drogą e-mail z przedłożonym projektem sieci uzgadniając w/w dokumentację projektową w zakresie lokalizacji w następujący sposób:

Lp.	OZNACZENIE PODMIOTU	Uczestnicy narady (imię i nazwisko)	Podpis	Uwagi dodatkowe Numer
I.	ZARZĄDZAJĄCE SIECIĄ			
1	Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu - woda, kanalizacja sanitarna	Tomasz Ma...	[Signature]	
2	Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu - kanalizacja deszczowa	Roman...	[Signature]	
3	RADPEC S.A. w Radomiu	Borys...	[Signature]	
4	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Radom	...	[Signature]	
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Radomiu - Ś/C	K. S...	[Signature]	1.
6	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Radomiu - WYS. CIŚ.			
7	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Krzysztof Hoj...	[Signature]	
8	Orange Polska S.A w Radomiu			
9	HYPERION S.A.			
10	NETIA S.A. Dział Sieci Zewnętrznych w Warszawie	U...	[Signature]	
II.	INNE			
1	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego - Delegatura w Radomiu			
2	Urząd Miejski w Radomiu Wydział Architektury			
3	Miejska Pracownia Urbanistyczna			
4	Wnioskodawca lub osoba upoważniona			
5				

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej nr : 1609-112345 nie uczestniczyli w posiedzeniu.

Uwagi i zalecenia

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
2. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1332).
3. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym znaków geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. Nr 193, poz. 2101), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.)
4. Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego obiektu.
5. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Inwestor na etapie projektu budowlanego obowiązany jest zastosować się do zaleceń zawartych w uwagach dodatkowych uczestników Rady Koordynacyjnej zapisanych w niniejszym protokole.

Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Radomiu. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Gazownię w Radomiu z min. tygodniowym wyprzedzeniem.

PREZYDENT
MIASTA RADOMIA

Radom, dn. 2019 -03- 14

Z up. PREZYDENTA MIASTA

ingr. in z. Anna Cater

KEYWORD

Geodezyjne i Kartograficzne

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania z właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno-budowlanego decyzji pozwolenia na budowę.

Narada odbyła się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Z UP. PREZYDENTA MIASTA

Mr. and Mrs. Anna Carey

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Geopodpis inel i Kartograficanej

WEKTOROWA MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
POD OBIEKTY LINIOWE

skala 1:500, nr sekcji: 7.154.22.08.1.4; 7.154.22.08.3.2
Radom, ul. **Wyscigowa**
Jednostka ewidencyjna: 146301_1, M. Radom
Obręb: 0122
Arkusz: 122, działka nr: 72/5, 72/6, 168/4, 489

Id zgłoszenia pracy geodezyjnej: **Gd.III.6642.2.2351.2018**

Układ odniesienia wysokości: **Kronsztadt 60**
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: **PL-2000**
Sytuacja zgodna z terenem na: 17.01.2019 r.

Oznaczenie granic obszaru będącego przedmiotem aktualizacji

Mapa wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi

Dane podmiotu:

NIP:9482470185 REGON: 366219025
MGEO Usługi Geodezyjne
Marcin Siembit
26-600 Radom, ul. Renesansowa 5/48
tel. 510 428 349
e-mail: mgeo.radom@gmail.com


Dane wykonawcy:

GEODETA UPRAWNIENY
Czesława Stępnia
ul. Limanowskiego 144
26-600 Radom
upraw. G.G.K. Nr 17690

Radom, dn. 30.01.2019 r.

Poświadczam się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	PREZIDENT MIASTA RADOMIA Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.1463.2019.240
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	05.02.2019 r.
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. PREZIDENTA MIASTA inż. Janusz Ziętek GŁÓWNY SPECJALISTA podpis elektroniczny



Przebieg przebiegał zgodnie z projektem. Nie wykazała się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

----- PROJEKTOWANE
 ----- SIECI I PRZYŁĄCZA
 ----- PREIZOLOWANE C.O. - WP

Zakład Usług Technicznych Energetyki Ciepłej "ZUTEC" Sp. z o.o. 26-612 Radom ul. Żelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (do 12)		
Obiekt: Budowa osiedlowej rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków osiedla mieszkaniowego przy ul. Wyścigowej w Radomiu.	Data marzec 2019r.	
Tytuł: TRASA SIECI CIEPŁEJ - koordynacja		
Projektował: mgr inż. Lucyna Gradzik nr upr. Wa-303/01	Skala: 1:500	Nr rys:
Sprawdził: mgr inż. Tomasz Dąbrowski nr upr. PDK/0164/PWOS/11		