



48 22 8472311
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 22 8250471, Fax 22 8255286, Dyrektor: tel. 22 8251303, 22 8252885, fax 22 8257730
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel. 22 8431471, fax 22 8432931

www.itb.pl

Zakład Badań Ogniwych

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

tel. 0-22 853 34 27

fax. 0-22 847 23 11

e-mail: fire@itb.pl

Warszawa, 15.11.2011 r.

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 WARSZAWA
www.bosch.pl

Fax: 022/ 715 43 98

Wasz znak:

W korespondencji prosimy podawać poniższy znak:

NP-05170R:02/JC/11

Dotyczy: wystawienie potwierdzenia zaliczenia badań pod kątem przydatności do wykrywania pożarów testowych TF9 zgodnych z ISO/TS 7240-9 dla czujek pożarowych Bosch serii 420 Zgodnie z r LE 1723/10/Z00 NP.

Uprzejmie informujemy, że niżej wymienione modele czujek serii 420 firmy Bosch:

- o FAP DOTC-420,
- o FAP DOT-420,
- o FAP DO-420,
- o FAP OT-420,
- o FAP O-420,

uzyskały pozytywny wynik badań przydatności czujek do wykrywania pożarów testowych TF9, zgodnie z ISO/TS 7240-9.

Wyniki badań przeprowadzonych w Laboratorium ITB są zawarte w raporcie LE 1723/10/Z00 NP.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Zakładu Badań Ogniwych

dr Andrzej Borow

Nr sprawy wg RWA: NP-41-182/2011

Regon: 000063650

BPH S.A. Warszawa, Al. Jerozolimskie 27 nr 87 1060 0076 0000 3210 0016 6236

NIP: 525-000-93-58

KIEROWNIK PRACOWNI
Sygnalizacji, Automatyki Pożarowej
i Instalacji Elektrycznych

mgr inż. Jerzy Ciszewski