

Wyniesiony wskaźnik zadziałania FAA-420-RI-ROW

www.boschsecurity.pl



BOSCH
Technologia bliżej nas



- ▶ Pole widzenia 360° – zarówno w przypadku montażu ściennego, jak i sufitowego
- ▶ Łatwa instalacja okablowania dzięki uchwyty i otworom z każdej strony
- ▶ Trwała i wytrzymała konstrukcja obudowy
- ▶ Wydajna dioda LED

Wyniesionego wskaźnika zadziałania używa się w przypadku, gdy automatyczna czujka jest zamontowana w ukrytym lub niewidocznym miejscu, np. w zamkniętych pomieszczeniach, w podwieszanych sufitach lub na ścianach. Powinien być montowany w korytarzach lub przejściach prowadzących do monitorowanych części budynku lub pomieszczeń.

Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja	
Europa	CPR	0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN/ FAA-420-RI-ROW
	CE	FAA-420-RI-DIN/-ROW

Planowanie

- Do wyniesionego wskaźnika zadziałania można podłączyć tylko jedną czujkę. Można jednak sterować kilkoma czujkami na magistrali LSN po odpowiednim skonfigurowaniu centrali z oprogramowaniem do zdalnego programowania (RPS).

- W urządzeniach peryferyjnych LSN łączna długość kabla między urządzeniem LSN a wyniesionym wskaźnikiem zadziałania, a także między modułem rozszerzającym LSN a konwencjonalnym urządzeniem nie może wynosić więcej niż 500 m.
- Jeśli stosowane są kable nieekranowane, długość kabla między urządzeniem LSN (np. czujką) a wyniesionym wskaźnikiem zadziałania może wynosić maksymalnie 3 m.
- Natężenie prądu jest ograniczone do maksymalnej wartości wynoszącej 30 mA.

Dane techniczne

Pobór prądu (minimalny)	3 mA
Dopuszczalna powierzchnia przekroju żyły	0,45–1,4 mm
Wymiary	85 x 85 x 29 mm
Ciężar	45 g
Temperatura podczas pracy	od -20°C do +65°C

Wilgotność względna	< 95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony zgodnie z normą IEC 60529	IP 40

Zamówienia - informacje

Wyniesiony wskaźnik zadziałania FAA-420-RI-ROW

Stosowany w przypadku, gdy automatyczna czujka nie jest widoczna albo została zamontowana w suficie podwieszanym lub w podłodze podniesionej.

Numer zamówienia **FAA-420-RI-ROW**

Reprezentowana przez:

Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl