



ZAMAWIAJĄCY:

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „RADPEC” Spółka Akcyjna
26-600 Radom, ul. Żelazna 7

Dokumentacja przetargowa

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych o wartości szacunkowej poniżej 5 350 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

**„Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku
Nr 1 i Nr 2 przy ul. Tytoniowej w Radomiu”**

Zawartość dokumentacji przetargowej:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia.
 - 1.1 SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
 - 1.2 Załącznik Nr 1 „Formularz ofertowy” Wykonawcy /wzór/.
 - 1.3 Załącznik Nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane” /wzór/.
 - 1.4 Załącznik Nr 3 „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o udzielenie zamówienia na roboty budowlane (art. 108 ust. 1 PZP)” /wzór/.
 - 1.5 Załącznik Nr 3.1 „Informacja dotycząca przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów” /wzór/.
 - 1.6 Załącznik Nr 4 „Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych” /wzór/.
 - 1.7 Załącznik Nr 5 „Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” /wzór/.
 - 1.8 Załącznik Nr 6 „Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” /wzór/.
 - 1.9 Załącznik Nr 7 „Umowa” /projektowane postanowienia/.
 - 1.10 Wytyczne RADPEC S.A. - sieci
 - a/ Załącznik Nr 8 „Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w RADPEC S.A.”,
 - b/ Załącznik Nr 1 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół końcowego odbioru sieci ciepłowniczej”,
 - c/ Załącznik Nr 2 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół z badania spawów na sieci ciepłowniczej”,
 - d/ Załącznik Nr 3 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci ciepłowniczej”,
 - e/ Załącznik Nr 4 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół z badania szczelności muf termokurczliwych na sieci ciepłowniczej”,
 - f/ Załącznik Nr 5 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół przekazania materiałów z demontażu sieci ciepłowniczej”,
 - g/ Załącznik Nr 6 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół odbioru terenu po zrealizowaniu sieci ciepłowniczej”,
 - h/ Załącznik Nr 7 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół wprowadzenia na budowę”,
 - i/ Załącznik Nr 8 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół zaawansowania robót”,
 - j/ Załącznik Nr 9 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół utylizacji odpadów lub przekazania do utylizacji jednostce uprawnionej do takiej działalności”,

k/ Załącznik Nr 10 do Zał. Nr 8 SWZ	„Protokół udostępnienia terenu na czas realizacji sieci ciepłowniczej”,
l/ Załącznik Nr 11 do Zał. Nr 8 SWZ	„Protokół odbioru podsypki/zasypki sieci ciepłowniczej”
ł/ Załącznik Nr 12 do Zał. Nr 8 SWZ	„Protokół z ruchu próbnego sieci ciepłowniczej”.

Dokumentacja Projektowa - sieci.

2. Projekt budowlano - wykonawczy przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do węzłów w budynkach Nr 1, Nr 2 przy ul. Tytoniowej w Radomiu

- 2.1 Opis techniczny.
- 2.2 - rys. nr 1 - Mapa zagospodarowania terenu
- 2.3 - rys. nr 2.1 - Profil przyłącza ciepłego do węzła (W1) w budynku NR1
- 2.4 - rys. nr 2.2 - Profil przyłącza ciepłego do węzła (W2) w budynku NR2
- 2.5 - rys. nr 3 - Schemat montażowy przyłączy ciepłowniczych do budynków NR1, NR2
- 2.6 - rys. nr 4 - Schemat instalacji sygnalizacji uszkodzeń
- 2.7 - rys. nr 5 - Włączenie przyłącza do sieci zasilającej w pomieszczeniu węzła w budynku przy ul. Młodzianowska 8
- 2.8 - rys. nr 6 - Układ pomiarowo rozliczeniowy
- 2.9 - rys. nr 7 - Wymiary wykopu dla rur preizolowanych
- 2.10 - rys. nr 8 - Zawory odcinające
- 2.11 - rys. nr 9 - Mapa własnościowa
- 2.12 - rys. nr 10 - Zabezpieczenie kabli energetycznych
- 2.13 - rys. nr 11 - Wejścia przyłączy do węzłów
- 2.14 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-WO)
- 2.15 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST-01)
- 2.16 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST-02)
- 2.17 - Warunki i uzgodnienia
 - Protokół narady koordynacyjnej
 - Uzgodnienie - Konserwator Przyrody
 - Uzgodnienie SM Budowlani

ZAMAWIAJĄCY
Zarząd „RADPEC” S.A.