



Podziałka 1:100/500  
P.p.=170,00

Rzędna istniejącego terenu	182,80	182,80	182,80
Rzędna osi proj. rurociągu	181,94	181,95	181,96
Zagłębienie osi od terenu istn.	0,86	0,85	0,84
Długość odcinka	7,50	13,00	
Proj. spadek rurociągu, odległość	i=0,1 %		
Proj. średnica nominalna, materiał	RURA PREIZOLOWANA PLUS 2xDN40/125		
Hektometr i odległości	2,50	7,50	20,50
Nazwa węzła	T3	z3/1	B4

Zakład Usług Technicznych Energetyki Ciepłej "ZUTEC" Sp. z o.o. 26-612 Radom ul. Żelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (do 12)		
Obiekt: Przyłącza ciepłownicze preizolowane wysokich parametrów do budynków B2, B4, B5 przy ul. Wyciągowej w Radomiu.	Data maj 2017r.	
Tytuł: PROFIL PRZYLĄCZA - CZ. 3		
Projektował:  mgr inż. Lucyna Gradzik nr upr. Wa-303/01		Skala:  1:100/1:500
Opracował:  mgr inż. Lucyna Gradzik nr upr. Wa-303/01		Nr rys:  5