

ODPIS

11.	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Marek Kolaśński	pozytywne z uwagami Na docinku K3-K4 kolizja z drzewami, należy wystąpić o wydanie zezwolenia. Wszelkie materiały oraz sprzęt budowlany wykorzystywany w trakcie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy składować na terenie utwardzonym. Tereny zieleni, w tym szczególnie drzewa i krzewy usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru roboczego należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, a prace ograniczyć do niezbędnej, koniecznej powierzchni - bez ingerencji w przyległe tereny zieleni.
-----	---	---

Uwagi i zalecenia

1. Przy skrzyżowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
2. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 ze zm.).
3. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym znaków geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 poz. 1990), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020 poz.1357)
4. Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zblizonymi do uzgadnianego obiektu.
5. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Inwestor na etapie projektu budowlanego obowiązany jest zastosować się do zaleceń zawartych w uwagach dodatkowych uczestników Narady Koordynacyjnej zapisanych w niniejszym protokole.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania z właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno-budowlanego decyzji pozwolenia na budowę.

Narada odbyła się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Katarzyna Ślawska-Stajniak
p.o. KIEROWNIKA
Pracowni Mapy Numerycznej

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

podpis

PREZYDENT
MIASTA RADOMIA

Radom, dn.

2021 -11- 25

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Katarzyna Ślawska-Stajniak
p.o. KIEROWNIKA
Pracowni Mapy Numerycznej