



ZAMAWIAJĄCY:

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „RADPEC” Spółka Akcyjna
26-616 Radom, ul. Żelazna 7

Dokumentacja przetargowa

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych o wartości szacunkowej poniżej 5 382 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

„Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych przy ul. Lipskiej 2 w Radomiu.”

Zawartość dokumentacji przetargowej:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia.

- 1.1 SWZ** - Specyfikacja Warunków Zamówienia
- 1.2 Załącznik Nr 1** „Formularz ofertowy” Wykonawcy /wzór/.
- 1.3 Załącznik Nr 2** „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie na roboty budowlane” /wzór/.
- 1.4 Załącznik Nr 3** „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o udzielenie zamówienie na roboty budowlane (art. 108 ust. 1 PZP)” /wzór/.
- 1.5 Załącznik Nr 3.1** „Informacja dotycząca przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów” /wzór/
- 1.6 Załącznik Nr 4** „Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych” /wzór/.
- 1.7 Załącznik Nr 5** „Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” /wzór/.
- 1.8 Załącznik Nr 6** „Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” /wzór/.
- 1.9 Załącznik Nr 7** „Umowa” /projektowane postanowienia/.
- 1.10** Wytyczne RADPEC S.A. - sieci
 - a/ Załącznik Nr 8** „Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w RADPEC S.A.”,
 - b/ Załącznik Nr 1 do Zał. Nr 8 SWZ** „Protokół końcowego odbioru sieci ciepłowniczej”,
 - c/ Załącznik Nr 2 do Zał. Nr 8 SWZ** „Protokół z badania spawów na sieci ciepłowniczej”,
 - d/ Załącznik Nr 3 do Zał. Nr 8 SWZ** „Protokół odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci ciepłowniczej”,
 - e/ Załącznik Nr 4 do Zał. Nr 8 SWZ** „Protokół z badania szczelności muf termokurczliwych na sieci ciepłowniczej”,
 - f/ Załącznik Nr 5 do Zał. Nr 8 SWZ** „Protokół przekazania materiałów z demontażu sieci ciepłowniczej”,
 - g/ Załącznik Nr 6 do Zał. Nr 8 SWZ** „Protokół odbioru terenu po zrealizowaniu sieci ciepłowniczej”,
 - h/ Załącznik Nr 7 do Zał. Nr 8 SWZ** „Protokół wprowadzenia na budowę”,
 - i/ Załącznik Nr 8 do Zał. Nr 8 SWZ** „Protokół zaawansowania robót”,
 - j/ Załącznik Nr 9 do Zał. Nr 8 SWZ** „Protokół utylizacji odpadów lub przekazania do utylizacji jednostce uprawnionej do takiej działalności”,

- k/ **Załącznik Nr 10 do Zał. Nr 8 SWZ** „Protokół udostępnienia terenu na czas realizacji sieci ciepłowniczej”,
l/ **Załącznik Nr 11 do Zał. Nr 8 SWZ** „Protokół odbioru podsypki/zasypki sieci ciepłowniczej”
ł/ **Załącznik Nr 12 do Zał. Nr 8 SWZ** „Protokół z ruchu próbnego sieci ciepłowniczej”.

Dokumentacja Projektowa - sieci.

2. „Projekt budowlany przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do węzła cieplnego w budynku przy ul. Lipska 2 w Radomiu.”

1. Opis techniczny.
2. Wykaz materiałów
3. Rysunki:

- Rys. Nr 1 Plan zagospodarowania terenu
- Rys. Nr 2 Profil przyłącza
- Rys. Nr 3 Schemat montażowy przyłącza ciepłowniczego
- Rys. Nr 4 Schemat instalacji sygnalizacji awarii
- Rys. Nr 5 Układ pomiarowo rozliczeniowy
- Rys. Nr 6 Ułożenie rur w wykopie
- Rys. Nr 7 Zawory odcinające
- Rys. Nr 8 Zabezpieczenie kabli energetycznych
- Rys. Nr 9 Mapa własnościowa
- Rys. Nr 10 Orientacja
- Rys. Nr 11 Przejście rur przez przegrodę budowlaną

4. Załączniki:

- Protokół z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu nr Gd.IV.6630.501.2022 z dnia 17.11.2022 r.
- Kopia uprawnień i zaświadczenia MOIB projektanta.
- Oświadczenie projektanta.
- Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

ZAMAWIAJĄCY
Zarząd „RADPEC” S.A.