



ZAMAWIAJĄCY:

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „RADPEC” Spółka Akcyjna
26-616 Radom, ul. Żelazna 7

Dokumentacja przetargowa

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych o wartości szacunkowej poniżej 5 382 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

„Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Mariackiej - Bławatnej w Radomiu.”

Zawartość dokumentacji przetargowej:

- 1.** Specyfikacja Warunków Zamówienia.
 - 1.1** SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
 - 1.2** Załącznik Nr 1 „Formularz ofertowy” Wykonawcy /wzór/.
 - 1.3** Załącznik Nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie na roboty budowlane” /wzór/.
 - 1.4** Załącznik Nr 3 „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o udzielenie zamówienie na roboty budowlane (art. 108 ust. 1 PZP)” /wzór/.
 - 1.5** Załącznik Nr 3.1 „Informacja dotycząca przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów” /wzór/
 - 1.6** Załącznik Nr 4 „Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych” /wzór/.
 - 1.7** Załącznik Nr 5 „Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” /wzór/.
 - 1.8** Załącznik Nr 6 „Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” /wzór/.
 - 1.9** Załącznik Nr 7 „Umowa” /projektowane postanowienia/.
 - 1.10** Wytyczne RADPEC S.A. - sieci
 - a/ Załącznik Nr 8 „Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w RADPEC S.A.”,
 - b/ Załącznik Nr 1 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół końcowego odbioru sieci ciepłowniczej”,
 - c/ Załącznik Nr 2 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół z badania spawów na sieci ciepłowniczej”,
 - d/ Załącznik Nr 3 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci ciepłowniczej”,
 - e/ Załącznik Nr 4 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół z badania szczelności muf termokurczliwych na sieci ciepłowniczej”,
 - f/ Załącznik Nr 5 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół przekazania materiałów z demontażu sieci ciepłowniczej”,
 - g/ Załącznik Nr 6 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół odbioru terenu po zrealizowaniu sieci ciepłowniczej”,
 - h/ Załącznik Nr 7 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół wprowadzenia na budowę”,
 - i/ Załącznik Nr 8 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół zaawansowania robót”,
 - j/ Załącznik Nr 9 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół utylizacji odpadów lub przekazania do utylizacji jednostce uprawnionej do takiej działalności”,

- k/ **Załącznik Nr 10 do Zał. Nr 8 SWZ** „Protokół udostępnienia terenu na czas realizacji sieci ciepłowniczej”,
l/ **Załącznik Nr 11 do Zał. Nr 8 SWZ** „Protokół odbioru podsypki/zasypki sieci ciepłowniczej”
ł/ **Załącznik Nr 12 do Zał. Nr 8 SWZ** „Protokół z ruchu próbnego sieci ciepłowniczej”.

Dokumentacja Projektowa - sieci.

2. „Projekt budowlany przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów Dn 50/140 do węzła ciepłego w budynku przy ul. Mariackiej - Bławatnej w Radomiu.”

1. Opis techniczny.
2. Wykaz materiałów
3. Rysunki:
 - rys. nr 1 - Mapa zagospodarowania terenu
 - rys. nr 2 - Mapa własnościowa
 - rys. nr 3 - Schemat montażowy
 - rys. nr 4 - Mapa orientacyjna
 - rys. nr 5 - Profil przyłącza
 - rys. nr 6 - Schemat instalacji alarmowej
 - rys. nr 7 - Układ rozliczeniowo-pomiarowy
 - rys. nr 8 - Ułożenie rur w wykopie
 - rys. nr 9 - Zawory odcinające preizolowane
 - rys. nr 10 - Zabezpieczenie kabli energetycznych
 - rys. nr 11 - Przejście rur przez przegrodę budowlaną
4. Załączniki:
 1. Oświadczenie projektanta
 2. Kopia uprawnień i zaświadczenia MOIIB projektanta
 3. Warunki „RADPEC S.A.” z dnia 25.11.2021 r.
 4. Protokół z Narady koordynacyjnej z dnia 03.01.2023 r.
 5. Decyzja MZDiK z dnia 20.12.2022 r.
 6. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

ZAMAWIAJĄCY
Zarząd „RADPEC” S.A.